

Betriebsausschuss 21. August 2007

TOP 2.4



Berechnung der Abwasserabgabe für die Kläranlage Brakel

17,89 € pro ME - Halbierung von 35,78 € durch Abwasserreinigung gemäß "Stand der Technik"

Parameter	Überwachungswert mg/l	Schmutzwassermenge 1000 m ³	Teilfracht kg	kg/Messeinheit kg/ME	ME	SE	Festsetzungsbetrag ME x 17,89
CSB	45	1062	47790	50	955,80	955	17.084,95 €
P	2	1062	2124	3	708,00	708	12.666,12 €
N	15	1062	15930	25	637,20	637	11.395,93 €
						Summe	41.147,00 €

Reduzierung durch Erklärung niedrigerer Überwachungswerte für CSB und N:

Parameter	Überwachungswert mg/l	Schmutzwassermenge 1000 m ³	Teilfracht kg	kg/Messeinheit kg/ME	ME	SE	Festsetzungsbetrag ME x 17,89
CSB	30	1062	31860	50	637,20	637	11.395,93 €
P	2	1062	2124	3	708,00	708	12.666,12 €
N	5	1062	5310	25	212,40	0	0,00 €
						Summe	24.062,05 €

Schwellenwert für Stickstoff (N = 5 mg/l) nicht überschritten!

CSB: chemischer Sauerstoffbedarf
P: Phosphor
N: Stickstoff

Differenz: 17.084,95 €