

Wasserwerk der Stadt Brakel

Tabelle der in den Trinkwassergewinnungsanlagen gemessenen Nitratwerte

Probe entnommen	Ostheim	Sudheim	Erkeln	Bökendorf	Gehrden	Riesel	Schmechten Brunnen	Schmechten Mischwasser	Bemerkungen
Jan. 12	37	25	45	44		36	38	34	Brunnen Gehrden außer Betrieb wg. Sanierung
Feb. 12	38	26	48	43		51	43	43	Brunnen Gehrden außer Betrieb wg. Sanierung u. Netz Riesel u. Istrup auf Versorgung von Sudheim umgestellt
Mrz. 12	38	28	46	47		46	35	38	Brunnen Gehrden außer Betrieb wg. Sanierung u. Netz Riesel u. Istrup auf Versorgung von Sudheim umgestellt
Mrz. 12	37	27	45	48	39	43	34	32	
Apr. 12	40	28	44	47	43	42	38	34	
Jun. 12	37	28	46	43	43	39	35	34	
Jun. 12	39		45	47	44	41	41	35	Pumpe Sudh. Defekt
Jul. 12	38	27	45	46	44	39	38	34	
Aug. 12	37	26	44	46	42	38	44	33	
Sep. 12	37	27	44	46		37	41	22	BR-Gehrden außer Betrieb wg. Trübung
Nov. 12	39	24	43	38		35	30	30	BR-Gehrden außer Betrieb wg. Trübung

