



Wasserwerk der Stadt Brakel

Tabelle der in den Trinkwassergewinnungsanlagen gemessenen Nitratwerte

Probe entnommen	Wasserwerk	Chem. U. Amt PB	Ostheim	Sudheim	Erkeln	Bökendorf	Gehrden	Riesel	Schmechten Brunnen	Schmechten Mischwasser	Bemerkungen
29.12.2011	X	-	37	25	45	44	-	36	38	34	Brunnen Gehrden außer Betrieb wg. Sanierung
01.02.2012	X	-	38	26	48	43	-	51	43	43	Brunnen Gehrden außer Betrieb wg. Sanierung u. Netz Riesel u. Istrup auf Versorgung von Sudheim umgestellt
02.03.2012	X	-	38	28	46	47	-	46	35	38	Brunnen Gehrden außer Betrieb wg. Sanierung u. Netz Riesel u. Istrup auf Versorgung von Sudheim umgestellt
30.03.2012	X	-	37	27	45	48	39	43	34	32	
25.04.2012	X	-	40	28	44	47	43	42	38	34	
01.06.2012	X	-	37	28	46	43	43	39	35	34	
29.06.2012	X	-	39		45	47	44	41	41	35	Pumpe Sudh. Defekt
27.07.2012	X	-	38	27	45	46	44	39	38	34	
31.08.2012	X	-	37	26	44	46	42	38	44	33	
29.09.2012	X	-	37	27	44	46	-	37	41	22	BR-Gehrden außer Betrieb wg. Trübung
02.11.2012	X	-	39	24	43	38	-	35	30	30	BR-Gehrden außer Betrieb wg. Trübung
30.11.2012	X	-	37	25	46	46	-	36	40	35	BR-Gehrden außer Betrieb wg. Trübung
28.12.2013	X	-	38	29	49	45	-	35	38	37	BR-Gehrden außer Betrieb wg. Trübung
01.02.2013	X	-	38	27	49	45	-	46	35	34	BR-Gehrden außer Betrieb wg. Trübung
01.03.2013	X	-	38	28	47	46	-	49	36	34	BR-Gehrden außer Betrieb wg. Trübung