Betriebsausschuss 29.06.2009
Bekanntgabe VUBRA

Wasserwerk der Stadt Brakel
Tabelle gemessener Nitratwerte aller aktiven Brunnen
Betrachtungszeitraum: Juni 2008 bis Juni 2009

Probe entnommen a	Ostheim	Sudheim	Erkeln	Bökendorf	Gehrden	Riesel	Schmechten Br	Schmechten MW	Bemerkungen
01.01.2009	38	29	45	49		34	32	42	Gehrden außer Betrieb
01.02.2009	37	28	46	46	36	38	45	39	Gehrden außer Betrieb
01.03.2009	36	25	48	46	36	38	41	37	
01.04.2009	35	25	48	45	38	44	40	38	
01.05.2009	37	27	45	49	38	42	36	34	
01.06.2009	37	27	44	49	41	39	41	38	
01.07.2009	36	21	44	49	38	37	40	37	
01.08.2009	36	26	43		36	35	30	34	Brunnen Bökendorf außer Betrieb
01.09.2009	34	27	43	40	34	36	35	35	PN-Bökendorf bei Brunnen außer Betrieb
01.10.2009	39	33	42		35	32	31	39	Brunnen Bökendorf außer Betrieb
01.11.2009	37	24	44	39	33	35	28	37	
01.12.2009	36	25	49	48	34	40	43	37	
01.01.2010	39	29	49	49	38	46	39	33	
01.02.2010	39	29	48	47	38	46	41	39	
01.03.2010	37	29	58	47	38	43	40	37	Erkeln umgestellt auf Versorgung aus Ostheim
01.04.2010	38	30	51	49	33	48	38	37	Erkeln umgestellt auf Versorgung aus Ostheim
13.04.2010	42	30		50	39	51	39		
01.05.2010	38	32	47	49	36	45	31	32	Erkeln wieder auf Versorgung aus Vogelsang zurückgestellt
01.06.2010	38	33	45	49	39		27	35	Riesel außer Betrieb wg. Brunnensanierung