

Wasserwerk der Stadt Brakel

Tabelle der in den Trinkwassergewinnungsanlagen gemessenen Nitratwerte

Probe entnommen	Wasserwerk	Chem. U. Amt PB	Ostheim	Sudheim	Erkeln	Bökendorf	Gehrden	Riesel	Schmechten Brunnen	Schmechten Mischwasser	Bemerkungen
30.12.2010	X	-	39	32	48	49	36	47	37	35	-
28.01.2011	X	-	39	32	49	48	36	49	41	39	-
04.03.2011	X	-	37	31	46	49	37	46	36	34	-
01.04.2011	X	-	38	32	43	48	38	43	35	25	-
29.04.2011	X	-	38	32	43	47	41	43	41	29	-
19.05.2011	-	X	35	28	38	43	38	36	36	-	-
10.06.2011	X	-	35	30	41	45	38	38	36	31	-
01.07.2011	X	-	37	-	42	46	39	36	37	33	Brunnen Sudheim Pumpe defekt
29.07.2011	X	-	37	29	42	46	37	36	39	31	-
02.09.2011	X	-	38	31	43	46	35	35	38	33	-